

## Wykaz filtrów zwykłych i absolutnych zainstalowanych w układach klimatyzacyjno-wentylacyjnych podlegających wymianie

**Grupa 1**

Lp	Symbol	Obszar obsługiwany przez centralę	Filtry absolutne			Filtry kieszeniowe/kasetowe*						
			Klasa	Wymiar	Szt.	Nawiew			Wywiew			
							Kl.	Wym.	Szt	Kl.	Wym.	Szt
1	N1W1	Sala septyczna (21) – Sala nr 4	H14	915x610 x150	8	Początkowy	M5	592x59	1	M5	592x592x5	1
							M5	2x500		M5	00	
							287x59	1		287x592x5	1	
							2x500			00		
			H13	915x457 x69	6	Wtórny	F9	592x59	1			
							F9	2x590				
							287x59	1				
							2x590					
2	N2W2	Sala aseptyczna (25) – Sala nr 3				Początkowy	M5	592x59	1	M5	592x592x5	1
								2x500			00	
						Wtórny	F9	592x59	1			
								2x590				
3	N3W3	Sala aseptyczna (28) – Sala nr 2				Początkowy	M5	592x59	1	M5	592x592x5	1
								2x500			00	
						Wtórny	F9	592x59	1			
								2x590				
4	N4W4	Sala aseptyczna (31) – Sala nr 1				Początkowy	M5	592x59	1	M5	592x592x5	1
								2x500			00	
						Wtórny	F9	592x59	1			
								2x590				
5	N5W5	Śluzы brudne				Początkowy	M5	592x59	1	M5	592x592x5	1
								2x500			00	
						Wtórny	F9	592x59	1			
								2x590				
6	N6W6	Sala wybudzeń				Początkowy	M5	592x59	1	M5	592x592x5	1
								2x500			00	
								287x59	1		287x592x5	1
							2x500			00		
						Wtórny	F9	592x59	1			
								2x590				

								287x59 2x590	1			
7	N7	Śluzy czyste Działu Sal Operacyjnych				Początk owy	M5	592x59 2x500	1			
						Wtórny	F9	592x59 2x590	1			
8	N8	Laboratoria Zakładu Patologii Nowotworów	-	-	-	Początk owy	M5	592x59 2x500	1			
						Wtórny	F9	592x59 2x590	1			
9	N9	Laboratoria Zakładu Patologii Nowotworów	-	-	-	Początk owy	M5	592x59 2x500	1			
							M5	287x59 2x500	1			
							M5	879x29 7x500	1			
						Wtórny	F9	592x59	1			
							F9	2x590				
							F9	287x59 2x590	1			
								879x29 7x590	1			
10	N1W1	Izba Przyjęć – Sala Operacyjna nr 7	H13	910x610 x292	1	Początk owy	G4	490x49 0x200	2			
						Wtórny	F7	490x49 0x600	2			
11	N2W2	Izba Przyjęć – Sala Operacyjna Z	H13	610x610 x292	1	Początk owy	G4	880x36 0x50	2			
						Wtórny	F9	429x28 7x600	2			
12		Sala Operacyjna nr 6	H13	540x440 x297	2	Początk owy	G4*	592x49 0x100	1			
						Wtórny	F7	592x49 0x590	1			
13		Sala wybudzeń przy Sali nr 6	-	-	-	Początk owy	G4*	592x49 0x100	1			

						Wtórny	F7	592x49 0x590	1			
14		Ambulatorium Chemioterapii – Poczekalnie				Początk owy	G4	879x59 2x100	1			
15	KN1/KW1	Budynek Implantacji poz. "0" – Zaplecze Sali operacyjnej nr 5										
16	KN2/KW2	Budynek Implantacji poz. "0" – Sala operacyjna nr 5	H13	915x610 x292	1	Początk owy	M5	592x59 2x300	1	G4	592x592x6 00	1
						Wtórny	F9	592x59 2x300	1			
17	KN4/KW4	Budynek Implantacji poz. "0" – Sala implantacji do brachyterapii	H13	915x610 x292	1	Początk owy	M5	287x59 2x300	1	G4 G4	287x592x6 00 592x592x6 00	1 1
						Wtórny	F9	287x59 2x300	1			
							F9	592x59 2x300	1			
18	KN3/KW3	Budynek Implantacji poz. "0" – Sala Operacyjna nr 8		610x610 x292	1	Początk owy	M5	592x59 2x300	1	G4	592x592x1 50	1
						Wtórny	F9	592x59 2x300	1			
19	KN5/KW5	Budynek Implantacji poz. "1" – Oddział Intensywnej Terapii – Duża Sala	H13 H13	915x610 x292 610x610 x292	3 1	Początk owy	G4	1225x 917x50	1			
						Wtórny	F7	592x59 2x600	1			
							F7	592x28 7x600	1			
20		Budynek Implantacji Oddział Intensywnej Terapii - Izolatki				Początk owy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1
						Wtórny	F9	592x59 2x590	1			
21	ASN1	Apteka – Leki jałowe	-	-	-	Początk owy	G4	592x28 7x305	1			
21						Wtórny	F9	592x28	1			

								7x305				
22	ASN2	Apteka	-	-	-	Początkowy	G4	592x28 7x300	1			
						Wtórny	F9	592x28 7x600	1			
23		Budynek łóżkowy poz. "4" – Apteka – Żywnienie pozajelitowe	H13	610x610 x305	1	Początkowy	G4	630x33 0x100	1			
						Wtórny	F7	630x33 0x590	1			
24	NW1	Sale Pooperacyjne w Oddziale Klinicznym Chirurgii i Oddziale Klinicznym Ginekologii	H13	610x305 x292	4	Początkowy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x3 60	1
						Wtórny	F9	592x59 2x590	1			
25	N18	Dział Centralnej Sterylizacji – Strefa czysta	-	-	-	Początkowy	G4	592x59 2x300 592x28 7x300	1 1	G4	610x610x5 0	1
						Wtórny	F7 F7	592x59 2x600 592x28 7x600	1 1			
26	N18a	Dział Centralnej Sterylizacji – Strefa brudna	-	-	-	Początkowy	G4	592x59 2x300	1	G4	620x335x5 0	1
						Wtórny	F7	592x59 2x600	1			
27	N19	Dział Centralnej Sterylizacji – Strefa sterylna	H13	610x610 x297	1	Początkowy	G4*	879x59 2x100	1	G4	610x610x5 0	1
						Wtórny	F7 F7	592x59 2x590 287x59 2x590	1 1			
28	NW1	Stacja łóżek – Strona czysta				Początkowy	G4	592x49 2x150	1	G4	592x492x1 50	1
							G4	490x49 2x150	2	G4	490x492x1 50	2
							G4	592x35 0x150	1	G4	592x350x1 50	1

							G4	490x35 0x150	2	G4	490x350x1 50	2
29	NW2	Stacja Łóżek – Strona brudna				Początk owy	G4	592x49 2x150	1	G4	592x492x1 50	1
							G4	490x49 2x150	2	G4	490x492x1 50	2
							G4	592x35 0x150	1	G4	592x350x1 50	1
							G4	490x35 0x150	2	G4	490x350x1 50	2
30	N3	Stacja Łóżek – pomieszczenie wytwornicy pary								G4	800x446x1 00	4
31		Budynek Łóżkowy – Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów – Gabinet Zabiegowy	H13	305x305 x69	3	Początk owy	F5	450x33 5x590	1			
						Wtórny	F9	450x33 5x500	1			
32	2NW-1	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – Laboratoria				Początk owy	G4	592x 1105x 100	2	G4	592x905x1 00	2
							F9	592x59 2x580	2	F9	592x480x5 80	2
33	N3/W3	Izba Przyjęć – Hol Izby Przyjęć				Początk owy	G4	879x28 7x200	1			
34		Pracownia Immunologii z Bankiem Krwi				Początk owy	M5	639x49 0x100	2	M5	639x490x1 00	2
						Wtórny	F7	490x49 0x590	2			
							F7	287x49 0x590	1			
35		Tunel Komunikacyjny				Początk owy	G4	592x59 2x400	1	G4	592x592x4 00	1
							G4	592x28 7x400	1	G4	592x287x4 00	1
							G4	879x28 7x400	1	G4	879x287x4 00	1

						Wtórny	G5	592x59 2x400	1			
							G5	592x28 7x400	1			
							G5	879x28 7x400	1			
36	NW	Tomograf Komputerowy – Pomieszczenia sterowni i aparatu				Początk owy	G3	880x31 0x50	1	G3	897x287x3 05	1
						Wtórny	G3	580x31 0x50				
37	NW	Rezonans Magnetyczny				Początk owy	G4	592x49 0x100	1	G4	592x490x1 00	1
38		Hotel POZYTON – Restauracja, bar, kuchnia				Początk owy	G4	592x59 2x300	2			
39		Pracownia informatyków				Początk owy	G3	287x59 2x200	1	G3	287x592x2 00	1
							G3	592x59 2x200	1	G3	592x592x2 00	1
40	N2W2	Zakład Teleradioterapii – Aparat Clinac nr 7				Początk owy	G4	490x49 0x200	2	G4	590x590x3 00	2
						Wtórny	F7	490x49 0x200	2			
41	N3W3	Zakład Teleradioterapii – Aparat Clinac nr 6				Początk owy	G4	490x49 0x300	2	G4	590x590x2 00	2
						Wtórny	F7	490x49 0x600	2			
42	N1W1	Zakład Teleradioterapii – Aparat Clinac nr 8				Początk owy	G4	490x49 0x200	2	G4	590x590x2 50	2
						Wtórny	F7	490x49 0x600	2			
43	N4W4	Zakład Teleradioterapii – Hol nowej części Zakładu				Początk owy	G4	430x43 0x200	2	G4	430x430x3 00	2
44	N1/W1	Administracja – Pomieszczenia biurowe				Początk owy	G4	592x59 2x360	1	G4	592x592x3 60	1
							G4	287x59 2x360	1	G4	287x592x3 60	1
45	N2/W2	Administracja – Komunikacja				Początk owy	G4	592x59 2x360	1	G4	592x592x3 60	1
46	N3/W3	Administracja – Sala Seminaryjna				Początk owy	G4	592x59 2x360	1	G4	592x592x3 60	1

47		Budynek Diagnostyczno- Lecznicy – Zakład Endoskopii – Sale Zabiegowe				Początk owy	G4	592x49 0x100	1			
						Wtórny	F7	592x49 0x600	1			
48		Budynek Diagnostyczno- Lecznicy – Hol Główny				Początk owy	G4	592x59 2x100	1			
49		Budynek Diagnostyczno- Lecznicy – Hol na poziomie „-1”				Początk owy	G4	428x28 7x300	2	G4	428x287x3 00	4
49a	BN1	Bufet PATIO				Początk owy	G4	592x59 2x360	1			
							G4	287x59 2x360	1			
50	BW1	Bufet PATIO				Początk owy				G2	608x585x5 0	1
										G4	592x592x3 60	1
50a	RN2	Bud. D-L – Radiologia ogólna, RTG i Nowy Rezonans	H13	305x305 x80	6	Początk owy	F5	592x59 2x500	1			
							F5	287x59 2x500	1			
				305x610 x100	6	Wtórny	F6	592x59 2x500	1			
							F6	287x59 2x500	1			
51	RW2	Bud. D-L – Radiologia ogólna, RTG i Nowy Rezonans				Początk owy				F5	592x592x5 00	1
										F5	287x592x5 00	1
51a	RN3	Bud. D-L – Radiologia zabiegowa, Endoscopia, Angiograf, Mammotomia				Początk owy	F5	592x59 2x500	1			
							F5	287x59 2x500	1			
						Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
							F7	287x59 2x590	1			
52	RW3	Bud. D-L – Radiologia				początk owy				F5	592x592x5 00	1

		zabiegowa, Endoskopia, Angiograf, Mammotomia							F5	287x592x5 00	1	
52a	N16	Bud. D-L – Apteka - Dystrybucja				Początk owy	G4	592x59 2x360	1			
53	W16	Bud. D-L – Apteka Dystrybucja				Początk owy			G4	592x592x3 60	1	
53a	N17	Bud. D-L –				Początk owy	G4	592x59 2x360	1			
54	W17	Bud. D-L –				Początk owy			G4	592x592x3 60	1	
55	KN5	Bud. D-L – Pracownia Bronchoskopii				Początk owy	G4	592x59 2x360	1			
						Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
56	N1/W1	Budynek Transportu Wewnętrznego – Kaplica				Początk owy	G4	810x28 7x360	1	G4	490x490x3 60	2
										G4	490x360x3 60	1
57	N1/W1(BS -3)	Blok Żywieniowy – Szatnie i natryski				Początk owy	G4	879x59 2x100	1	G4	879x592x1 00	1
58	N2/W2 (BS-2)	Blok Żywieniowy – Myjnie, zmywalnie				Początk owy	G4	592x59 2x100	1	G4	592x592x1 00	1
59	N3 (BS-8)	Blok Żywieniowy – Kuchnia				Początk owy	G4	592x12 25x100	3			
							G4	592x28 7x100	3			
						Wtórny	F7	592x59 2x590	6			
						F7	592x28 7x590	3				
60	N3A (BS-5)	Blok Żywieniowy – Kuchnia – Okapy Indukcyjne				Początk owy	G4	592x90 5x100	2			
61	N4/W4 (BS-4)	Blok Żywieniowy – Sala Konsumencka				Początk owy	G4	592x90 5x100	1	G4	592x905x1 00	1
							G4	287x90 5x100	1	G4	287x905x1 00	1
62		Łącznik E Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia				Początk owy	G4	592x59 2x360	1	G4	592x592x3 60	1
						Wtórny	F7	592x59	2	F7	592x287x6	2



		- USG, Mammograf, Kolonoskopia						2x600			00	
63	N/W	Filia Włocławek – Budynek A (stary) – Ambulatorium Chemioterapii, Gabinet zabiegowy Chirurgiczny	H13	457x457 x80	1	Początk owy	F7	412x47 3x360	4			
64	N1/W1	Filia Włocławek – Budynek B (nowy) – Poddasze, Pokoje Badań, Archiwum				Początk owy	F9	590x59 0x260	1			
65	N2/W2	Filia Włocławek – Budynek B (nowy) – Sterownia, RTG, Rezonans Magnetyczny, Tomograf Komputerowy				Początk owy	G4	430x43 0x200	2			
66	N3/W3	Filia Włocławek – Budynek B (nowy) – Mammograf, Ciemnia, Gabinety USG				Początk owy	G4	490x49 0x300	2			
67	N4	Węzeł cieplny w Budynku Diagnostyczno- Lecznym				Początk owy	G4	592x59 2x360	1			
							G4	287x59 2x360	1			
							G4	879x28 7x360	1			
68	BD-3(50)	Archiwum - Piwnica				Początk owy	G4	879x59 2x100	1	G4	879x592x1 00	1
							F7	592x59 2x600	2	F7	592x287x6 00	2
69	BD-3 BIS(50)	Archiwum - Parter				Wtórny	F7	592x59 2x590	2			
						Początk owy	G4	592x59 2x100	2	G4	592x592x1 00	2
	CN1/CW1	Zakład				Wtórny	F7	287x59 2x590	1			

70		Radioterapii – Aparat Clinac nr 1					F7	592x59 2x590	1			
						Początk owy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1
							G4	287x59 2 x150	1	G4	287x592 x150	1
71	CN2/CW2	Zakład Radioterapii – Aparat Clinac nr 2				Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
							F7	287x59 2x590	1			
						Początk owy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1
G4	287x59 2 x150	1	G4	287x592 x150	1							
72	CN3/CW3	Zakład Radioterapii – Aparat Clinac nr 3				Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
						Początk owy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x3 60	1
73	CN4/CW4	Zakład Radioterapii – Aparat Clinac nr 4				Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
						Początk owy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x3 60	1
74	CN5/CW5	Zakład Radioterapii – Aparat Clinac nr 5				Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
						Początk owy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x3 60	1
75	BN1/BW1	Zakład Radioterapii – Sterownia Clinac nr 1-5				Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
							F7	287x59 2x590	1			
						Początk owy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1
G4	287x59 2 x150	1										
76	BN2/BW2	Zakład Radioterapii – Hol, Poczekalnia Zakładu, Radioterapia 1- dnia				Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
							F7	287x59 2x590	1			
							F7	879x28 7x600	1			
						Początk owy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1
G4	287x59	1	G4	287x592x1	1							

						G4	2x150 879x28 7x150	1	G4	50 879x287x1 50	1
77	BN3	Zakład Radioterapii – Zaplecze w piwnicy				Początk owy	G4 592x59 2x150	1			
78	SN1/SW1	Zakład Radioterapii – Symulator nr 1 ze sterownią				Początk owy	G4 592x59 2x150	1	G4	592x592x3 60	1
						Wtórny	F7 592x59 2x590	1			
79	SN2/SW2	Zakład Radioterapii – Symulator nr 2 ze sterownią				Początk owy	G4 592x59 2x150	1	G4	592x592x3 60	1
						Wtórny	F7 592x59 2x590	1			
80	TN1/TN2	Zakład Radioterapii – Tomograf ze sterownią				Początk owy	G4 592x59 2x150	1	G4	592x592x3 60	1
						Wtórny	F7 592x59 2x590	1			
81	KN1/KW1	Zakład Radioterapii Włocławek – Bunkier akceleratora nr 1				Początk owy	G4 592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1
						Wtórny	G4 287x59 2x150	1	G4	287x592x1 50	1
							F7 592x59 2x590	1			
82	KN2/KW2	Zakład Radioterapii Włocławek – Bunkier akceleratora nr 2				Początk owy	G4 592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1
						Wtórny	G4 287x59 2x150	1	G4	287x592x1 50	1
							F7 592x59 2x590	1			
83	KN3/KW3	Zakład Radioterapii Włocławek – Holl, korytarze, poczekalnie, pomieszczenia socjalne i				Początk owy	G4 592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1
						Wtórny	G4 287x59 2x150	1	G4	287x592x1 50	1
							F7 592x59 2x590	1			

		administracyjne										
84	KN4/KW4	Zakład Radioterapii Włocławek – gabinety badań, pokoje lekarzy				Początkowy	G4	592x592x150	1	G4	490x335x150	1
						Wtórny	F7	490x335x590	1			
85	KN5/KW5	Zakład Radioterapii Włocławek – Pomieszczenia Symulatora RT				Początkowy	G4	490x335x150	1	G4	490x335x150	1
						Wtórny	F7	490x335x590	1			
86	KN6/KW6	Zakład Radioterapii Włocławek – Sterownia i modelarnia				Początkowy	G4	490x335x150	1	G4	490x335x150	1
						Wtórny	F7	490x335x590	1			
87	KN7/KW7	Zakład Radioterapii Włocławek – Sala narad				Początkowy	G4	490x335x150	1	G4	490x335x150	1
88	N1/W1	Zakład Radioterapii Włocławek – Pomieszczenia techniczne				Początkowy	G4	490x335x150	1	G4	490x335x150	1
89	N2	Zakład Radioterapii Włocławek – Szatnie personelu				Początkowy	G4	335x450x150	1			
90	N1/W1	Poliklinika Centrum – pomieszczenia techniczne, socjalne i magazyny w piwnicy Polikliniki				Początkowy	G4	879x592x100	1	G4	879x592x100	1
91	N2/W2	Poliklinika Centrum – Bufet w piwnicy Polikliniki				Początkowy	G4	592x592x100	1	G4	592x592x100	1
										G2	638x660x50 tłuszczowy	1
92	N3/W3	Poliklinika Centrum –				Początkowy	G4	592x592x100	2	G4	592x592x100	2

		Komunikacja i poczekalnia na parterze i piętrze																	
93	N6/W6	Poliklinika Centrum – Komunikacja na parterze i piętrze				Początkowy	G4	592x90 5x100	2	G4	592x905x 100	2							
94	N4/W4	Poliklinika Centrum – Gabinety lekarskie i zabiegowe na parterze i piętrze				Początkowy	G4	592x90 5x100	2	G4	592x905x 100	2							
													Wtórny	F7	592x59 2x590	2			
																	F7	592x28 7x590	2
95	N7/W7	Poliklinika Centrum – Gabinety lekarskie i zabiegowe na parterze i piętrze				Początkowy	G4	592x90 5x100	2	G4	287x90 5x100	1							
													Wtórny	F7	592x59 2x590	2	G4	592x905x 100	2
							F7	592x28 7x590	2	G4	287x905 x 100	1							
							F7	287x59 2x590	1										
96	N5/W5	Poliklinika Centrum – Komunikacja z holami, pomieszczenia administracyjne				Początkowy	G4	592x90 5x100	2	G4	592x905x 100	2							
97	N8/W8	Poliklinika Centrum – Pomieszczenie generatora dwutlenku chloru					G3	Wkład filtracyjny na profilowanej siatce z drutu stalowego w puszcze VENTURIES DF 250											
98	CN0/CW0/ CW0A	IFM – Sala odpraw i pomieszczenia serwisu				Początkowy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x 150	1							
													Wtórny	F7	592x59 2x590	1			

99	CN1/CW1	IFM – Sala wykładowa, przyległa komunikacja, pomieszczenie techniczno-magazynowe				Początkowy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1	
							G4	287x59 2x150	1	G4	287x592x1 50	1	
							G4	879x28 7 x150	1	G4	879x287 x150	1	
							Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
								F7	287x59 2x590	1			
								F7	879x28 7x590	1			
100	CN2/CW2/ CW2A/CW 2B/CW2T/ CW2T1-7	IFM – Pomieszczenia laboratoryjne Genetyki, Onkologii Molekularnej i Proteomiki Medycznej	H13	435x435 x78	36	Początkowy	G4	592x59 2x150	2	G4	592x592x1 50	2	
							G4	592x28 7x150	2	G4	592x287x1 50	2	
							Wtórny	F9	592x59 2x590	2			
			F9	592x28 7x590	2								
					H13	345x345 x78	7						
		H13	535x535 x78	1									
101	CN3/CW3/ SW1/CW3 A	IFM – Komunikacja, sanitariaty na zapleczu Sali Wykładowej, Ogrodu Zimowego i pomieszczenia cateringu				Początkowy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1	
							G4	287x59 2x150	1	G4	287x592x1 50	1	
							G4	879x28 7 x150	1	G4	879x287 x150	1	
							Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
								F7	287x59 2x590	1			
								F7	879x28 7x590	1			
102	CN4/CW4/ SW2/SW3	IFM – Pomieszczenia biurowe, korytarze przyległe, magazyny i sanitariaty				Początkowy	G4	592x59 2x150	1	G4	592x592x1 50	1	
							G4	287x59 2x150	1	G4	287x592x1 50	1	
							Wtórny	F7	592x59 2x590	1			
								F7	287x59 2x590	1			
							103	CN5/CW5/ CW5T1	IFM – laboratoria Medycyny Nuklearnej i				Początkowy

		dozymetrii wraz z zapleczem pomieszczeń BMS, DSO i LPD-22										
104	N1	Pomieszczenie USG nr 61 w Budynku Diagnostyczno-Lecznicznym				M5	535x38 5x500	1				
105		Pracownia HDR w Zakładzie Brachyterapii				Początkowy	G4	610x59 0x100	1			
						Wtórny	F7	592x59 2x700	1			
						Wtórny	F9	630x57 5x590	2			
106	N1	Magazyn Materiałów Łatwopalnych i Żrących				Początkowy						
107	N2	Magazyn Materiałów Łatwopalnych i Żrących										
108	NW1	Pracownia Cytostatyków – Zaplecze magazynowo-socjalne				Początkowy	M5	639x59 2x100	2	<b>UWAGA:</b> <b>Filtry do central NW1 i NN2 dostarczy Firma SOLAIR w ramach gwarancji na układy klimatyzacyjno-wentylacyjne</b>		
109	NW2	Pracownia Cytostatyków – Pracownia				Początkowy	M5	490x59 2x360	2			
							M5	287x59 2x360	1			
						Wtórny	F9	635x57 5x590	2			

**SPORZĄDZIŁ:**

12.01.24

Data

St. Specjalista ds. technicznych

mgr inż. Wojciech Polasik

Podpis

**ZLECENIODAWCA**

**ZLECENIOBIORCA**

